

附件 1

扬州电力设备修造厂有限公司民用核安全设备设计许可活动范围表（变更后）

设备类别	设备品种	核安全级别	设计能力特征参数	典型设备名称	设计活动范围及完成形式	活动场所	备注
阀门驱动装置	阀门电动装置	1E 级	适用环境条件：安全壳内（累积辐照剂量 1700kGy，LOCA） 鉴定寿命：60 年（长期运行温度 49℃）	开关型、调节型 阀门电动装置	以设备技术规格书为依据，完成设备的全部施工图纸、技术条件和其他设计文件。	江苏省扬州市 广陵区广盛路 55 和 88 号	无
			适用环境条件：安全壳外				
			适用环境条件：高温气冷堆一回路（累积辐照剂量 525kGy） 鉴定寿命：60 年（长期运行温度 70℃）	开关型阀门电动装置			