

附件 2

扬州电力设备修造厂有限公司民用核安全设备制造许可活动范围表（变更后）

设备类别	设备品种	核安全级别	制造能力特征参数	典型设备名称	制造活动范围及完成形式	活动场所	备注
阀门驱动装置	阀门电动装置	1E 级	适用环境条件：安全壳内（累积辐照剂量 1700kGy，LOCA） 鉴定寿命：60 年（长期运行温度 49℃）	开关型、调节型 阀门电动装置	根据设备技术规格书要求，按照确认的施工图纸和技术条件进行制造，包括完成所有检验和试验项目，提供最终产品及质量证明文件。	江苏省扬州市广陵区广盛路 55 和 88 号	主要分包项目：蜗杆高频热处理
			适用环境条件：安全壳外				
			适用环境条件：高温气冷堆一回路（累积辐照剂量 525kGy） 鉴定寿命：60 年（长期运行温度 70℃）	开关型阀门电动装置			